

**STAROSTA PRZASNYSKI**

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000r. Nr  
100, poz. 1086 j. t. z późn. zm. ) dokonano koordynacji  
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.  
*Linie energetyczne nie powinny być  
projektowane w odległości mniejszej niż 2  
m od zabudowy, pominięto 1,1 m, do  
(wyszczególnienie koordynowanych sieci uzbrojenia terenu)*

Sygn. 2-9-170-66.30-6/2012

Z up. STAJ  
Przasnysz, dn. 18.01.2012 podpis *Barbara W.*  
Przewodniczący zespołu  
usytuowania projektu  
uzbrojenia t

Ø. 228 m + obwód nr 2 projektowany AsXSn 4 x 50 mm<sup>2</sup> - dł. 228 m



**PGE Dystrybucja S.A.**  
Oddział Warszawa  
Rejon Energetyczny Przasnysz  
06-300 Przasnysz, ul. Świerczewo 48  
tel. (29) 753 34 27, fax (29) 753 35 51  
Sprawdzono w zakresie zgodności z wydanymi  
warunkami przyłączenia / przebudowy  
dn. 15.04.2012 projektowane urządzenia:  
*AsXSn 4x50mm<sup>2</sup> dł. 228m  
miejsc. PAKS 4x35mm<sup>2</sup> dł. 228m  
miejsc. 226 kablowe ant. 1*  
Z uwagami: *bez uwag*

Za zgodność zaprojektowanych  
rozwiązań z właściwymi przepisami,  
normami i współczesną wiedzą  
techniczną odpowiada jednostka  
projektowa

**PGE Dystrybucja S.A.**  
Oddział Warszawa  
Rejon Energetyczny Przasnysz  
Wydział Majątek Sieciowego  
Specjalista ds. Dokumentacji  
Andrzej Niszczał

inż. **JERZY KAMIŃSKI**  
62-502 Konin, ul. B. Chrobrego 11  
tel. 063/ 245 05 98  
Jpr. do kierowania, nadzoru i projektów  
w bud. w zakresie instalacji elektrycznej  
nr upr. UAN 83/8346/II/36/87

TEMAT	Dostosowanie istniejącego obwodu linii nN (1057-05) w miejscowości Drażdzewo Nowe gmina Jednorzec do zasilania budynku inwentarskiego na działce nr 209 i 210		
INWESTOR	PGE Dystrybucja S.A Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Pr ul. Świerczewo 48, 06 - 300 Przasnysz		
OPRACOWAŁ	PPUH "ELEKTROPOMIAR"- 62-510 Konin, ul. B. Chrobrego 10		
PROJEKTANT	Inż. Jerzy Kamiński - upr. UAN.83 /8346 /II /36 /87		
ADRES BUDOWY	Drażdzewo Nowe gm. Jednorzec	DATA	SKALA
		09/2011	1 : 500