

Ostrołęka, dnia 28 maja 2015 r.

ROŚ.6341.34.2015

28.05.2015

Znak sprawy

L.Dz. 1030

Załatwiający sprawę

Podpis

DECYZJA

Na podstawie art.122 ust.1 pkt 1 i 3, art.127 ust.3 i 5, art.128 ust.1 i art.140 ust.1 w związku z art.9 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz.469) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.267 z późn. zm.) oraz § 21 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz.1800)

po rozpatrzeniu

wniosku Starosty Przasnyskiego z dnia 15.01.2015 r., reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Mariusza Andlera - wspólnika spółki jawnej MBZ Andler, Tomczak sp.j. z siedzibą we Włocławku, ul. Maślana 8/10, 87-800 Włocławek, przekazanego do załatwienia Staroście Ostrołęckiemu Postanowieniem Nr 261/P/NN/15 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak: NN-404/W/24-JSM/15 z dnia 13.02.2015 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie urządzeń wodnych w postaci przebudowy istniejących rowów Nr 3 i Nr 7,
- wykonanie wylotu wód opadowych do istniejącego rowu Nr 3 oraz,
- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów projektowanej strefy do istniejącego rowu Nr 3 w km 1+150 w miejscowości Chorzele

o r z e k a m :

I. Udzielam Powiatowi Przasnyskiemu, pozwolenia wodnoprawnego na:

- 1) likwidację istniejącego odcinka rowu melioracyjnego Nr 3 i Nr 7 o parametrach:

Parametry rowu	Likwidowany odcinek rowu Nr – 3	Likwidowany odcinek rowu Nr – 7
Głębokość [m]	1,22	1,22
Szerokość dna [m]	0,83	1,0
Szerokość w górnej skarpie [m]	2,70	2,0
Długość likwidowanego rowu [m]	1135	1420
Pojemność [m ³]	2440	3266
Współrzędne geograficzne początku likwidowanego rowu	N: 53°17'6" E: 20°54'54"	N: 53°16'45" E: 20°53'56"
Współrzędne geograficzne końca likwidowanego rowu	N: 53°16'32" E: 20°55'3"	N: 53°16'32" E: 20°55'3"

- 2) wykonanie nowych odcinków rowu melioracyjnego Nr 3 i Nr 7 o parametrach:

Parametry rowu	Projektowany odcinek rowu Nr 3	Projektowany odcinek rowu Nr 7
Głębokość [m]	1	1
Szerokość dna [m]	2	2
Szerokość w górnej skarpie [m]	5	5
Długość projektowanego rowu [m]	1495	2056
Nachylenie skarp	1:1,5	1:1,5
Pojemność [m ³]	5233	7196
Współrzędne geograficzne początku likwidowanego rowu	N: 53°17'6" E: 20°54'54"	N: 53°16'45" E: 20°53'56"
Współrzędne geograficzne końca likwidowanego rowu	N: 53°16'32" E: 20°55'3"	N: 53°16'32" E: 20°55'3"

- 3) wykonanie wylotu wód opadowych i roztopowych z prefabrykowanej rury o średnicy 600 mm, zabezpieczonej ścianką oporową do istniejącego rowu melioracyjnego Nr 3 w km 1+150 rowu

Współrzędne geograficzne wylotu kanalizacji deszczowej:

N: 53°16'31,87"

E: 20°55'2,83"

- 4) szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych projektowanym wylotem wód opadowych i roztopowych z terenu planowanej strefy poprzez projektowany wylot do rowu melioracyjnego Nr 3 w km 1+150 w ilości:

$Q_{\max/s}$	-	100 dm ³ /s
$Q_{\max/h}$	-	360 m ³ /h
$Q_{\text{śr}/d}$	-	88,79 m ³ /d
$Q_{\max/rok}$	-	35650,23 m ³ /rok

- II. Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych nie mogą przekraczać następujących wartości:

zawiesina ogólna	-	100 mg/dm ³
węglowodory ropopochodne	-	15 mg/dm ³

- III. Zobowiązuję stronę uprawnioną do dopełnienia i przestrzegania następujących warunków:

- 1) podczas prowadzenia prac budowlanych stosować sprzęt sprawny technicznie, eksploatowany i konserwowany w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami płynów technicznych i paliw,
- 2) prace budowlane prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. od 30 czerwca do 15 marca wyłącznie w porze dnia, tj. w godzinach od 6.00 do 22.00,
- 3) na etapie realizacji przedsięwzięcia zabezpieczyć materiały pyliste przed rozwiewaniem (np. poprzez przykrycie plandekami),
- 4) na etapie realizacji przedsięwzięcia utrzymywać porządek, systematycznie czyścić teren inwestycji, usuwać zalegający pył w celu ograniczenia wtórnej emisji pyłu,

- 5) w dni słoneczne i wietrzne zraszać wodą teren budowy w celu ograniczenia wtórnego pylenia,
- 6) prace ziemne poprzedzić usunięciem z podłoża (na obszarze planowanych prac ziemnych) warstwy humusu (gleby), humus magazynować w wyznaczonym miejscu w sposób, który zabezpieczy go przed zanieczyszczeniem, po zakończeniu robót budowlanych humus wykorzystać w miarę możliwości (tylko gdy nie zostanie on zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi) na terenie ww. przedsięwzięcia w ramach zagospodarowania powierzchni, ewentualny nadmiar przekazać uprawnionym odbiorcom,
- 7) zdjętą wierzchnią warstwę (do głębokości ok. 0,5 m) zgromadzić oddzielnie, a po zakończeniu prac realizacyjnych wkomponować jako warstwę górną zasypanego wykopu,
- 8) wycinkę drzew i krzewów ograniczyć do niezbędnego minimum oraz przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. w okresie od 15 lipca do 15 kwietnia,
- 9) prace budowlane prowadzić pod nadzorem przyrodniczym,
- 10) na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe gromadzić w szczelnych bezodpływowych zbiornikach przenośnych toalet, a następnie systematycznie przekazywać za pośrednictwem uprawnionych odbiorców lub odprowadzać do miejskiej sieci kanalizacyjnej,
- 11) na etapie realizacji teren przedsięwzięcia wyposażać w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, w przypadku ich awaryjnego wycieku zanieczyszczenia niezwłocznie usunąć, a zebrany materiał przekazać do utylizacji uprawnionemu odbiorcy, ze zużytymi środkami do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych postępować jak z odpadem niebezpiecznym,
- 12) powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposób który zabezpieczy przed pyleniem, rozwiewaniem odpadów oraz zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego, a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom,
- 13) powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady komunalne magazynować selektywnie w pojemnikach w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem, powstałe odpady następnie przekazywać uprawnionym podmiotom do zagospodarowania,
- 14) odpady niebezpieczne mogące powstawać na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia magazynować w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych, odpady przekazywać uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania, miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych oznaczyć i zabezpieczyć przed wstępem osób nieupoważnionych i zwierząt,
- 15) na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia utrzymywać czystość nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów,
- 16) wody opadowe lub roztopowe z powierzchni utwardzonych odprowadzać poprzez system kanalizacji deszczowej do zbiornika retencyjnego, wody opadowe lub roztopowe z powierzchni utwardzonych uprzednio podczyszczać w separatorze substancji ropopochodnych oraz w osadniku, wody ze zbiornika retencyjnego odprowadzać do rowu Nr 3,
- 17) dokonywać systematycznych przeglądów oraz konserwacji wewnętrznych sieci kanalizacyjnych oraz urządzeń podczyszczających ścieki, zanieczyszczenia nagromadzone w urządzeniach podczyszczających ścieki regularnie usuwać przez uprawnione podmioty,
- 18) informowania organu wydającego pozwolenia wodnoprawne o wszystkich istotnych zmianach w zakresie odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych.

IV. Ustalam następujące warunki wykonania urządzeń wodnych i szczególnego korzystania z wód oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki:

- 1) roboty związane z wykonaniem projektowanych urządzeń wodnych wykonać zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym,
- 2) utrzymania urządzeń do oczyszczania i odprowadzania ścieków w dobrym stanie technicznym i eksploatacyjnym,
- 3) prowadzenia okresowych przeglądów drożności rowów melioracyjnych oraz urządzeń do oczyszczania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych tj. zbiornika retencyjnego, osadników piasku, separatorów substancji ropopochodnych i wylotu do odbiornika,
- 4) wykonywania konserwacji rowów melioracyjnych i czyszczenia wpustów deszczowych i studzienek kanalizacji deszczowej oraz usuwanie nagromadzonych osadów w studzienkach osadczych i separatorach substancji ropopochodnych,
- 5) pokrycia ewentualnych strat i usunięcia szkód spowodowanych wykonywaniem robót objętych pozwoleniem wodnoprawnym.

V. Pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych udziela się na okres do dnia 31.05.2025 r.

VI. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art.123 ust.2 ustawy *Prawo wodne*).

VII. Nie przestrzeganie warunków określonych w niniejszej decyzji może spowodować cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego bez odszkodowania (art.136 ust.1 pkt 2 ustawy *Prawo wodne*).

U z a s a d n i e n i e

Działający w imieniu Powiatu Przasnyskiego pełnomocnik strony Pan Mariusz Andler - wspólnik spółki jawnej MBZ Andler, Tomczak Sp.j. z siedzibą we Włocławku wnioskiem z dnia 15.01.2015 r. zwrócił się do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci przebudowy istniejących rowów Nr 3 i Nr 7 oraz na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanej strefy do rowu Nr 3 w km 1+150.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie postanowieniem Nr 261/P/NN/15 znak: NN-404/W/24-JSM/15 z dnia 13.02.2015 r. wyłączył Starostę Przasnyskiego z rozpatrywania przedmiotowej sprawy, jako organu I instancji, i wyznaczył Starostę Ostrołęckiego do załatwienia tej sprawy przekazując załączone do wniosku akta sprawy.

Po zapoznaniu się z przekazaną do wniosku dokumentacją stwierdzono, że nie odpowiada ona wymogom określonym w art. 132 ustawy *Prawo wodne*, w związku z czym pismem znak: ROŚ.6341.9.2015 z dnia 24 lutego 2015 r. wezwano pełnomocnika strony do uzupełnienia operatu wodnoprawnego, określając zakres niezbędnych informacji i danych do rozpatrzenia sprawy. Po analizie przedłożonych uzupełnień stwierdzono potrzebę ponownego uzupełnienia operatu wodnoprawnego i pismem z dnia 12 marca 2015 r. wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentacji oraz przedłożenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, ponieważ planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Po przedłożeniu przez stronę spełniającego wymogi ustawowe operatu wodnoprawnego i decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: ROZ.MJ.6220.2.2012/2015 z dnia 14.05.2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na *budowie infrastruktury technicznej (dróg wewnętrznych, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, urządzeń elektroenergetycznych, sieci gazowej, linii telekomunikacyjnej, bocznicy kolejowej, miejsc postojowych) oraz przebudowie istniejących rowów melioracyjnych na terenie północnej części powiatu przasnyskiego w gminie Chorzele – obszar I w ramach projektu pn. „Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów w północnej części powiatu przasnyskiego(2011-2016)” - strefa przemysłowa*, pismem znak: ROŚ.6341.34.2015 z dnia 14 maja 2015 r. zawiadomiono strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego i możliwości wniesienia uwag i wniosków. Ponadto, zgodnie z art.127 ust. 6 Prawa wodnego informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie podano do wiadomości publicznej. W trakcie prowadzonego postępowania nie zgłoszono żadnych uwag i zastrzeżeń.

W ramach planowanego do realizacji przedsięwzięcia zaprojektowano likwidację wyszczególnionych w sentencji decyzji odcinków rowów Nr 3 i Nr 7 zlokalizowanych na terenie strefy. Równocześnie zaplanowano wykonanie nowych odcinków tych rowów. Przebudowa odcinków rowów Nr 3 i Nr 7 polegała będzie na przesunięciu ich na zewnętrzne obrzeża terenu inwestycyjnego poprzez ich wydłużenie oraz zastosowanie nowych parametrów rowów z zachowaniem odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych, co ułatwi zagospodarowanie terenu nie naruszając swobodnego przepływu wody w rowach. Projektowane odcinki rowów odwadniających będą rowami otwartymi o skarpach trawiastych.

Rolą nowo wybudowanych rowów będzie regulacja stosunków wodnych w pasie drogowym i terenów do niego przyległych. Przebudowa odcinków rowów Nr 3 i Nr 7 nie przyczyni się do naruszenia struktury innych rowów odwadniających bądź cieków wodnych. Wody opadowe z utwardzonych terenów strefy zbierane będą kanalizacją deszczową zlokalizowaną wzdłuż projektowanej drogi i po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych i osadnikach odprowadzone zostaną do zbiornika retencyjnego o pojemności 4300 m³.

Przed zbiornikiem retencyjnym na wszystkich wlotach zamontowane zostaną 4 osadniki piasku o pojemności osadowej 10 m³. Wody ze zbiornika będą odpływały do pompowni ścieków deszczowych PD1. Przed pompownią zamontowany zostanie separator substancji ropopochodnych oraz studnie, w której zamontowany zostanie regulator przepływu, tak aby odpływ wód do pompowni nie przekroczył 50 l/s. Wody deszczowe ze studni rozprężnej będą odpływały grawitacyjnie do istniejącego rowu Nr 3 w km 1+150 za pomocą zaprojektowanego wylotu. Wylot wód opadowych i roztopowych wykonany zostanie z prefabrykowanej rury o średnicy 600 mm, zabezpieczony ścianką oporową. Istniejący rów i skarpy dna za wylotem zostaną umocnione płytami ażurowymi typu JOMB-E gr. 12,5 cm na długości 2 m.

Wpusty deszczowe zlokalizowane na parkingu i drogach zostaną podłączone do kanalizacji poprzez studnie betonowe lub trójniki. Ze względu na płaskie ukształtowanie terenu wody z parkingu będą przepompowywane za pomocą pompowni PD2 o wydajności 60 l/s. Przed pompownią zostanie zamontowany separator substancji ropopochodnych oraz osadnik piasku.

Zamierzone korzystanie z wód, przy właściwej eksploatacji systemu rowów odwadniających nie będzie negatywnie oddziaływało na wody powierzchniowe i podziemne. W celu zapewnienia równomiernego odpływu wód opadowych i roztopowych do rowu zamontowane zostaną 3 regulatory przepływu o wydajności 50 l/s każdy. Dwa regulatory przepływu zostaną zamontowane na projektowanych rowach przed wylotem do rowu R 3, trzeci na wylocie ze zbiornika retencyjnego. Ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych wylotem do rowu R-3 w km 1+150 dzięki regulatorom przepływu wyniesie

maksymalnie 100 dm³/s. W celu oddzielenia substancji ropopochodnych i osadów z wód opadowych pochodzących z terenów utwardzonych strefy zamontowane zostaną separatory koalescencji substancji ropopochodnych wraz z osadnikami.

Zanieczyszczenia znajdujące się w ściekach deszczowych będą zatrzymywane w studzienkach i separatorach. Prace związane z czyszczeniem i wywozem odseparowanych zanieczyszczeń powinny być wykonywane regularnie, przez wyspecjalizowaną firmę upoważnioną do odbioru i utylizacji tego typu odpadów.

Na podstawie przedłożonych dokumentów i przeprowadzonego postępowania stwierdzono, że przebudowa rowów, oraz odprowadzenie wód opadowych do ziemi nie będzie negatywnie oddziaływać na gospodarkę wodną oraz stan środowiska i nie ma przeszkód do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na określonych w decyzji warunkach.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. Ust. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zmianami) niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie podlega opłacie skarbowej.



Z up. STAROSTY
Sylwester Witka
Dyrektor Wydziału
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Starosta Przasnyski
ul. Św. Stanisława Kostki 5
06-300 Przasnysz
2. Pełnomocnik strony
Pan Mariusz Andler
MBZ Andler, Tomczak sp.j.
ul. Maślana 8/10, 87-800 Włocławek
3. Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
ul. Stanisława Komosińskiego 1
06-330 Chorzele
4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Warszawie
ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa
5. a/a.