



UWAGA:


Konstrukcja dachu powinna być zaprojektowana i wykonana w sposób umożliwiający montaż profili, mocowań i innych elementów konstrukcyjnych instalacji solarnej.

Kolektory na dachu płaskim zamontować pod kątem 30° do poziomu.

OZNACZENIA

-  KOLEKTORY
-  VITOSOL 200-F

 - zawór regulacyjny Danfoss w przestrzemi pod dachem auli

 - zawór odcinający w przestrzemi pod dachem auli

ARCHITEKTONICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE BUDOWNICTWA AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA – 31-072 KRAKÓW UL. WIELOPOLE 18b TEL. 422-55-70, 422-54-37

INWESTOR
POWIAT PRZASNYSKI
UL. ŚW. ST. KOSTKI 5
06-300 PRZASNYSZ
OBIEKT
KRYTA PŁYWAŁNIA Z ZAPLECZEM, BASEN REKREACYJNY Z ZAPLECZEM, SOCJALNO-SZATNIOWYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH MAZOWIECKIEGO CENTRUM SPORTÓW ZIMOWYCH –KOMPLEKS CHORZELE NA DZIAŁCE NR EWID. 1080/3 I 1080/4 PRZY UL. SZKOLNEJ W CHORZEŁACH

FUNKCJA
Gen.projektant
Projektował
Opracował
Sprawdził
Branża
Stadium
Nr proj.
Data

NAZWISKO
mgr inż. L. MAŁECKI
mgr inż. M. Pilech
inż. W. Zachariasz
inż. E. Pilech
SANTYBARNA

NR UPRAW.
97 / 65
MAP/0433/P005/09
182 / 98

PODPIS

AR2

Nr rysunku
1:100
S3-07

Skala

TREŚĆ RYSUNKU
TECHNOLOGIA KOTŁOWNI GAZOWEJ
RZUT DACHU - KOLEKTORY SŁONECZNE