# WEDŁUG TECHNOLOGII BASENU

# WYMIENNIKI W POM. TECHNOLOGICZNYM BASENU

BASEN DUŻY t=28 C

BASEN HAMOWNY ZJEŻDŻALNI t=30 C

BRODZIK t=30 C

WANNA SPA

Zasobnik c.w.u.

ROZDZIELACZE DLA TECHNOLOGII BASENU

INSTALACJA CYRKULACJI C.W.U.

INSTALACJA WODY ZIMNEJ

ROZDZIELACZE C.O

ROZDZIELACZE DLA NAGRZEWNIC WENTYLACYJNYCH

Obieg 1: 144,4 kW

Obieg 2: 89,0 kW

Obieg 1: 8,0 kW

Obieg 2: 8,0 kW

Obieg 3: 8,0 kW

Obieg 1: 12,5 kW

Obieg 2: 8,0 kW

Obieg 3: 8,0 kW

Obieg 1: 12,5 kW

Projekcja regulatora VITOSOLIC 200 IN 2

Sygnały zewnętrzne

SUW

ARCHITEKTONICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO - HANDLOWE BUDOWNICTWA
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA – 31-072 KRAKÓW UL. WIELOPOLE 18b TEL. 422-55-70, 422-54-37

INWESTOR: POWIAT PRZASNYSKI
UL. SIENKIEWICZA 5
06-300 PRZASNYSZ

OBIEKT: KRYTA PŁYWALNIA Z ZAPLECZEM, BASEN REKREACYJNY Z ZAPLECZEM SOCJALNO-SZATNIOWYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH MAZOWIECKIEGO CENTRUM SPORTÓW ZIMOWYCH -KOMPLEKS CHORZELE NA DZIAŁCE NR EWID. 1/4 PRZY UL. SZKOLNEJ W CHORZELACH

TREŚĆ RYSUNKU: TECHNOLOGIA KOTŁOWNI GAZOWEJ SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

| | FUNKCJA | NAZWISKO | NR UPRAW. | PODPIS |
|---|---|---|---|---|
| | Gen.projektant | E.WAŃKIEWICZ | 97 / 65 | |
| | Projektował | mgr inż. M. Pilch<br>inż. W. Zasheheiev | MAP/0453/POOS/09 | |
| | Opracował | | | |
| | Sprawdził | inż. E. Pilch | 182 / 98 | |
| | Branża | SANITARNA | | |
| | Stadium | PROJEKT WYKONAWCZY | | Skala |
| | Nr proj. | CRV/989/10 | | - |
| | Data | WRZESIEŃ 2010 | | Nr rysunku S3-02 |