
A - X
ZAKRES OPRACOWANIA
PROJEKTOWANE WEJŚCIA DO BUDYNKÓW
ISTN. WJAZDY NA DZIAŁKĘ
PROJEKTOWANY WJAZD NA DZIAŁKĘ
PROJEKTOWANE OGRODZENIE AŻUROWE
DRZEWA ISTNIEJĄCE
DRZEWA ISTNIEJĄCE DO WYCIĘCIA
DRZEWA PROJEKTOWANE
PROJEKTOWANE ZEWN. HYDRANTY NAZIEMNE P.POŻ.
NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
rura ochronna DVK50 l=7m,szt.1
rura ochronna DVK50 l=24m,szt.1
rura ochronna DVK50 l=8m,szt.2
rura ochronna DVK50 l=5m,szt.2
rura ochronna DVK50 l=8m,szt.1
rura ochronna DVK50 l=1m,szt.4
rura ochronna DVK50 l=14m,szt.2
rura ochronna DVK50 l=1m,szt.2
rura ochronna DVK50 l=15m,szt.1
YKY5x4 z tablicy TG
YKY5x4
istn. złącze kablowe ZSP
naped bramy 13 jazdowej
± 0,00=124,00m n.p.m.
+0,30=124,30
+0,30=124,30m n.p.m.
PRZYŁĄCZ WODY PE80ø90x6,7mm DLA KRYTEJ PŁYWALNI
WP1 123,66 rz.kr
WP2 123,57 rz.kr
WP3 123,87 rz.kr
LEGENDA:
PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZA :
DOPROWADZENIE WODY
HYDRANT ZEWNĘTRZNY NADZIEMNY Ø80
KANALIZACJA DESZCZOWA
STUDZIENKA KANALIZACYJNA NA KAN. DESZCZ.
KANALIZACJA SANITARNA
STUDZIENKA KANALIZACYJNA NA KAN. SANIT.
RURA SPUSTOWA Ø150PVC
WPUST ULICZNY wg proj. Drogi, place
PROJEKTOWANY KABEL nN
OPRAWA SODOWA 70W NA SŁUPIE 4m
RURA OCHRONNA NA KABLE nN
PROJEKTOWANY PRZYŁĄCZ GAZU ZIEMNEGO
proj.kabel nN typu YKY5x16
oprawa sodowa OCP-125B-PC/II na stupie aluminiowym 4m typu SAL-47860+fundament B-50 kolor RAL7037
rura ochronna na kable nN typu DVK50
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZYŁĄCZA
skala 1:500
ARCHITEKTONICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE BUDOWNICTWA
INWESTOR
POWIAT PRZASNYSKI
UL. ŚW. ST. KOSTKI 5
06-300 PRZASNYSZ
OBIEKT
SOCJALNO-SZATNIOWY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DLA OBIEKTU SPORTOWO ZDROWOTNEGO -KOMPLEKS CHOROSTU NA DZIAŁCE NR EWID. 1080/3 I 1080/4
PRZY UL SZKOLNEJ W CHOROSTACH
TREŚĆ RYSUNKU
Plan sieci zewnętrznych nN i oświetlenia terenu
FUNKCJA
NAZWISKO
NR UPRAW.
PODPIS
Gen.projektant
Projektował
Opracował
Sprawdził
Branża
ELEKTRYCZNA
Stadium
PROJEKT WYKONAWCZY
Nr proj.
2/2007R
Data
SIERPIEŃ 2010
Skala
1:500
Nr rysunku
E1-23