łączyć z uziemieniem fundamentowym hali lodowiska

rurociąg gazu wchodzący do budynku

bednarka Fe/Zn30x4

bednarka Fe/Zn30x4

rurociąg wody wchodzący do budynku

marka stalowa pod stropem

marka stalowa pod stropem

do marek stalowych spawać główną szynę uziemiającą

0.02 = górna poz. płyty

- 1.84 - górny poz. płyty

- 0.52 - górny poz. płyty

- 1.24 - -1.84 - górny poz. płyty

- 1.24 - górny poz. płyty

BĄSEN KAPIELOWY
systemu MYRTHA
glebokosc 1,20-1,80m

ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY
pod strop
pod strop 250x154x2

0.10 PION. FONP
0.09 PION. FILTRÓW
0.01 KORYTARZ
0.02 PION. FILTRÓW
0.03 ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY 2
0.04 ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY 1
0.05 POMIESZCZENIE SOCJALNO-SZATNIOWE
0.06 MAGAZYN CHEMIKALIÓW
0.07 MAGAZYN CHEMIKALIÓW
0.08 MAGAZYN CHEMIKALIÓW
0.09 PION. FILTRÓW
0.10 PION. FONP
0.11 ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY
POMIESZCZENIE
0.01 KORYTARZ
0.02 PION. FILTRÓW
0.03 ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY 2
0.04 ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY 1
POKOJE URZĄDZEŃ DLA RECEPCJI
0.05MAGAZYN
0.07MAGAZYN
0.08MAGAZYN

łączyć z uziemieniem fundamentowym budynku sąsiedniego

łączyć ze słupem przez spawanie

bednarka Fe/Zn30x4 układana na poziomie ławy fundamentowej basenu kąpielowego

ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY

ISTNIEJĄCY BUDYNEK AULI

bednarka Fe/Zn30x4 łącząca wszystkie pręty zbrojeniowe słupa (spawać u podstawy słupa-dotyczy wszystkich słupów hali)

bednarka Fe/Zn30x4 układana na poziomie ławy fundamentowej budynku

łączyć ze zbrojeniem przez spawanie

łączyć z uziemieniem fundamentowym hali lodowiska

łączyć z uziemieniem fundamentowym budynku sąsiedniego

A A

A

1

A-A

BASEN KĄPIELOWY

do bednarki podłączyć elementy stalowe konstrukcji niecki basenowej

bednarka Fe/Zn30x4 układana na poziomie ławy fundamentowej basenu kąpielowego

N
NW
NE
W
E
SW
SE
S
WSW
ENE
WNW
ESE
WSW
ENE
WNW
ESE
WSW
ENE
WNW
ESE