


Rozdzielnica RGB-zakrydowa

SVTI - PL A90-10



PARAMETRY TABLICY:

□budowa:	SVTL
Stopień ochrony:	54 z drzwiami petnymi
Układ sieci:	TN-S
Napięcie znamion.:	400V AC
Prąd roboczy:	do 2500A
Klasa ochronności:	I
Ustawienie:	Stojąca
Stopień szczelności	IP54

ARCHITEKTONICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE, BUDOWNICTWA AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA - 31-072 KRAKÓW, UL. WIELOPOLE 18b TEL. 422-55-70, 422-54-37									
INWESTOR		FUNKCJA		NAZWIŚKO IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAW.		PODPIS	
POWIAT PRZASNYSKI UL. ŚW. ST. KOSTKI 5 06-300 PRZASNYSZ		Gen.-projektant		mgr inż. T. ŁANIECKI		97 / 65			
OBIEKT BAZEN REKRYACYJNY Z ZAPLECZEM SOCJALNO-SZKOLNYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH MACZOWIECKIEGO CENTRUM W OBLĘCZU STACJI KOLEJNEJ W CHORZELACH NA DZIAŁCE NR EWID. 0080/3 I 1080/4 PRZY UL. SZKOLNEJ W CHORZELACH		Projektował		mgr inż. P. SZEPARDZKI		GP-19-63/342/76			
		Opracował							
		Sprawdził							
		Branża		mgr inż. UAM-Upr. 345/90		UAN-Upr. 345/90			
TRESC RYSUNKU		Stadium		ELEKTRYCZNA					
Rozdzielnica RGB		Nr proj.		Projekt wykonawczy		Skala		Nr rysunku	
		Data		2/2007R		1:10		E1-2	
				SIERPIEN 2010					