



PROJEKTOWANY PRZEWÓD DO PPNZ-3 YDY5x16mm2L=20,50m
 PROJEKTOWANY PRZEWÓD DO PPNZ-2 YDY5x35mm2L=23,50m
 PROJEKTOWANY PRZEWÓD DO PPNZ-1 YDY5x16mm2L=40,50m
 PROJEKTOWANY PRZEWÓD DO PPNZ-4,5,KOMUNIKACJA YDY5x10mm2L=20,50m

ELEKTRYKA ZBIGNIEW FILIPSKI 10-608 Olsztyn ul. Gdynska 5 tel.602 66 22 53 e-mail: elektryka-olsztyn@wp.pl	
obiekt: Warsztaty Szkoły Centrum Kształcenia Praktycznego	
adres budowy: Przasnysz ul. Gdańska 1 dz. nr 978/2	branża: elektryczna
projektant: Inż. Tomasz Kasprówicz upr. bud. WAM/0097/PWOE/12	podpis: 
data: 02.2013r.	
sprawdzający: mgr inż. Sylwester Rączkiewicz 104/89/OL	podpis: 
skala: 1:100	
opracował: tech. Zbigniew Filipski 24/94/OL	podpis: 
nr rys: E-1	
tytuł rysunku: wymiana instalacji elektrycznej w budynkach warsztatu-zasilanie rozdzielnic, szyna wyrównawcza PPNZ-2	