

SKALA 1:50



UWAGI BRANŻOWE:

	
PROJEKT WYKONAWCZY	
Biuro Projektowania i Wykonawstwa 8333 PROJEKTOWA Architekci i Inżynierzy Wzrostek Projekt i Wykonawstwo Opaczkowice, Opole, ul. Wesoła 10/12 tel. 071 731 11 11, 731 11 12 biuro@wzrostek.pl	
PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Lisowski nr upr. POM/077/PGE/03
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Henryk Gnuzdowski nr upr. 17023/GD/04/03
OPRACOWUJĄCY:	mgr inż. Kamil Pieper
OBJEKT:	ROZBUDOWA PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY PRZEMIANOWEJ NA EDUKACYJNY I KULTURALNY PRZEDSIĘWZIĘCIE W ZDROWIU NOWYM I ZDROWIU STARYM NA REWITALIZACJĘ TERENÓW WYSEDLANIE PLANU NIECKIEGO ORAZ W CASIE I WYKONANIE (DZIAŁALNOŚĆ)
POSIEDZOKI STANOWISKA:	nr dz. 1294, 130; obr. 051; Zdzówka Nowa dz. nr 16; obr. 0052; Zdzówka Nowa gm. Chorozeń, powiat Przyskiński
CZĘŚĆ BUDYNKU A DACH PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ	
SKALA:	ELEKTRYCZNA 1:50
	

Nazwij	Symbol
IGŁICA ODGROMOWA, H=3,5M	
IGŁICA ODGROMOWA, H=2M	
ZWOD PŁYNOWY "ANTEKKA", H=0,5M	
DRUT FEZNI FI 8 NA PODSTAWACH BETONOWYCH	
POŁĄCZENIE GALWANICZNE TRWAŁE	
PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY FEZ FIB W RUNCE PCV FIB8 + ZŁĄCZKA KONTROLNE.	
BEZDNIARKA FEZN 25X4MM	
WPROWADZONA Z SZUPA NOŚNEGO	
WPUST 1-FAZOWY	
WPUST 3-FAZOWY	

- Zwody poziome w postaci siatki zwodów z drutu FeZn 8mm,
- Przewody odprowadzające - bednarka FeZn25x4 połączona z zbrojonymi słupami nośnymi
- Płaskownik uziemiający układac "na sztorc" - otok wokół budynku
- Projektowana rezystancja uziemienia $R < 10 \Omega$
- Jako zwody naturalne wykorzystać metalowe balustrady i opierzenie ścian.

- Wszystkie drabiny wylazowe oraz inne elementy metalowe znajdujące się na dachu należy połączyć z instalacją odgromową
- Instalację odgromową wykonać zgodnie z normami 62305-1:2008, 62305-2:2008, 62305-3:2008, 62305-4:2008