

KARTA INFORMACYJNA

A d r e s : ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06-300, Przasnysz

Uwaga: Karta informacyjna dotyczy całej instalacji c.o. zasilanej z węzła w budynku Centrum Aktywizacji Biznesu, włącznie z częścią instalacji w remontowanej części budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu

Lp.	Charakterystyczne parametry			UWAGI
1.	Kubatura ogrzewana budynku wg PN 69/B-02360	m ³	827,38	
2.	Powierzchnia ogrzewana	m ²	4145,20	
3.	Zapotrzebowanie ciepła na cele : - centralnego ogrzewania	kW	36,033	
4.	Ilość kondygnacji / wysokość kondygnacji:	szt / m	3/3,50	
5.	Rzędna posadzki węzła	m n.p.m.	+117,02	
6.	Parametry instalacji c.o.			
	temperatura obliczeniowa	tz / tp °C	75/50	
	max. dopuszczalna temperatura	°C	90	
	max. dopuszczalne ciśnienie	pdop kPa	600	
	niezbędne ciśnienie dyspozycyjne: - dla instalacji w budynku na rozdzielaczach w węźle	kPa	14,982	
	Pojemność zładu	dm ³	315	
	rodzaj rurociągów – materiał		Stal/ PE	
	rodzaj grzejników – materiał		stal	
	rodzaj zastosowanej armatury regulacyjnej		zaw.term.,	
	rzędna najwyższego grzejnika:	m n.p.m	+127,25	

PODPIS PROJEKTANTA :

PODPIS INWESTORA

.....

.....