



# ARCHITEKTONICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE BUDOWNICTWA

PRACOWNIA : 31-072 KRAKOW, UL. WIELOPOLE 18b IIIp

TELEFON 012 422-55-70

Firma	Obiekt	Nr projektu	Nr archiwalny	Strona
ZAMBET	KRYTA PŁYWALNIA Z ZAPLECZEM, BASEN REKREACYJNY Z ZAPLECZEM SOCJALNO-SZATNIOWYM W CHORZELACH PRZY UL. SZKOLNEJ DZ. NR EWID. 1080/3 i 1080/4	CRV/99/10	59	

## KARTA ZMIAN

Na wniosek Generalnego Wykonawcy proponujemy zamianę kurtyn powietrza w obiekcie. Modele kurtyn zawarte w projekcie obecnie nie są już produkowane. W związku z tym proponujemy zastosować 3 kurtyny dostępne obecnie w ofercie firmy SystemAir - wg załączonego nadzoru autorskiego.

Zmiana zasilania kurtyn zawarta będzie w odrębnym nadzorze – branży elektrycznej.

Projektant :  
mgr inż. arch.  
Jolanta Kulewicz

mgr inż. arch. Jolanta Kulewicz  
uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń  
w specjalności architektonicznej  
nr ewid. MPOIA/029/2004



ARCHITEKTONICZNE  
PRZEDSIĘBIORSTWO -  
Usługowo-Handlowe Budownictwa  
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA  
mgr inż. arch. LESŁAW MAN, CKI  
31-072 KRAKÓW, tel fax 422-55-70  
UL. WIELOPOLE 18 B  
NIP 679-102-31-23

Kraków, 03.01.2013 r.

Do wiadomości :

- 1 x adresat
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ZAMBET S.A. Al. Wojska Polskiego 52 A, 06-100 Pułtusk;
- WDI Obsługa Inwestycji, ul. Dr A. Kuklińskiego 3 „B”, 07-410 Ostrołęka



# ARCHITEKTONICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE BUDOWNICTWA

PRACOWNIA : 31-072 KRAKOW, UL. WIELOPOLE 18b IIIp

TELEFON 012 422-55-70

Inwestor :

**POWIAT PRZASNYSKI  
ul. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 5  
06-300 PRZASNYSZ**

Obiekt:

**KRYTA PŁYWALNIA Z ZAPLECZEM  
BASEN REKREACYJNY Z ZAPLECZEM SOCJALNO – SZATNIOWYM  
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU  
W RAMACH MAZOWIECKIEGO CENTRUM SPORTÓW ZIMOWYCH –  
KOMPLEKS CHORZELE  
NA TERENIE DZIAŁEK NR EWID. 1080/3 i 1080/4  
W CHORZELACH PRZY UL. SZKOLNEJ**

Stadium:

Data: 20.12.2012

## WENTYLACJA MECHANICZNA



Funkcja

Nazwisko

Podpis

Projektant :

inż. Elżbieta Pilch  
upr. Nr 182/98

inż. ELŻBIETA PILCH  
Upr. budowlane do projektowania i nadzoru  
w specj. sieci inst. i urząd. wod i kan,  
ciepłych, went. i gaz. upr. decyzja nr 182/98  
30-611 Kraków, ul. Bojki 8/33

### DOTYCZY:

**Zamiana kurtyn powietrza**

Wyrażam zgodę na zamianę kurtyn powietrza z modeli, które nie są już produkowane na obecnie dostępne w ofercie firmy SystemAir. Należy zastosować 3 kurtyny typ AD215E05 firmy SystemAir (U=400V, P=4.5kW, I=6.5A).

mgr inż. arch. Joanna Kulewicz  
uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń  
w specjalności architektonicznej  
nr ewid. MPOIA/029/2004