



# ARCHITEKTONICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE BUDOWNICTWA

PRACOWNIA : 31-072 KRAKÓW, UL. WIEŁOPOLE 18b IIIp

TELEFON 012 422-55-70

Firma	Obiekt	Nr projektu	Nr archiwalny	Strona
ZAMBET	KRYTA PŁYWALNIA Z ZAPLECZEM, BASEN REKREACYJNY Z ZAPLECZEM SOCJALNO-SZATNIOWYM W CHORZELACH PRZY UL. SZKOLNEJ DZ. NR EWID. 1080/3 i 1080/4	CRV/99/10	62	

## KARTA ZMIAN

Na wniosek Generalnego Wykonawcy – zgodnie z pkt. 6) Protokołu z Narady na budowie w dniu 24.01.2013 r. Pompę obiegową typ KSB typ EtaChrom BC 25-125.1/072 podającą wodę basenową na wymiennik solarny należy zamontować w pomieszczeniu technologii basenowej. Włączenie obiegu wody basenowej do wymiennika solarnego wykonać w ciągu technologicznym wody basenowej na rurociągu dopływowym do wymiennika basenowego oznaczenie „WC” wg schematu technologii uzdatniania wody basenowej. Instalację wody basenowej z pomieszczenia technologii basenowej na wymiennik solarny w kotłowni należy wykonać z rur przystosowanych do wody basenowej o średnicy DN50.

Projektant :

mgr inż. Mateusz Pilch

**mgr inż. MATEUSZ PILCH**  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
ciepłych, wentylacji gaz. i wod. i kan.  
Nr ewid. MAP/433/POOS/09

mgr inż. arch. Jolanta Kulewicz  
uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń  
w specjalności architektonicznej  
nr ewid. MPOIA/029/2004

Kraków, 30.01.2013 r.