



**ARCHITEKTONICZNE
PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO - HANDLOWE BUDOWNICTWA**

PRACOWNIA : 31-072 KRAKÓW, UL. WIEŁOPOLE 18b IIIp

TELEFON 012 422-55-70

Kraków, 25.09.2012 r.

**Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
ul. Św. Stanisława Kostki 5
06-300 Przasnysz**


dotyczy : budowy : Krytej Pływalni z zapleczem , basenu rekreacyjnego z zapleczem socjalno-szatniowym wraz z zagospodarowaniem terenu otaczającego kompleks w ramach Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych - Kompleks Chorzele - etap I przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach, przy ul. Szkolnej na działkach nr ewid. 1080/3 i 1080/4.

Wyjaśnienie dotyczące **Karty Zmian Nr 44** : na wniosek Wykonawcy podajemy wyjaśnienie dotyczące zastosowania kratki wentylacyjnych na kanałach z blachy kwasoodpornej w przestrzeni hal basenowych : Kratki wentylacyjne wywiewne z przestrzeni hal basenowych należy zamówić pomalowane farbą epoksydową, np. w firmie FRAPOL.

Zastosowany materiał posiada parametry spełniające wymagania dla kratki wentylacyjnych w przestrzeniach hal basenowych, ponadto charakteryzują się dużą estetyką

Rozwiązanie takie jest optymalne dla przyszłej obsługi. Jest korzystne dla Użytkownika w przyszłym funkcjonowaniu obiektu.

Z poważaniem


mgr inż. arch. Jolanta Kulewicz
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej
nr ewid. MP/01A/029/2004