



**ARCHITEKTONICZNE
PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO - HANDLOWE BUDOWNICTWA**

PRACOWNIA : 31-072 KRAKÓW, UL. WIEŁOPOLE 18b IIIp

TELEFON 012 422-55-70

Kraków, 14.08.2012 r.


**Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
ul. Św. Stanisława Kostki 5
06-300 Przasnysz**

dotyczy : budowy : Krytej Pływalni z zapleczem , basenu rekreacyjnego z zapleczem socjalno-szatniowym wraz z zagospodarowaniem terenu otaczającego kompleks w ramach Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych - Kompleks Chorzele - etap I przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach, przy ul. Szkolnej na działkach nr ewid. 1080/3 i 1080/4.

Wyjaśnienie dotyczące **Karty Zmian Nr 39** : na wniosek Wykonawcy wentylacji mechanicznej podajemy rozwiązanie mocowania kanałów wentylacyjnych wyciągowych zlokalizowanych w hali basenu sportowego: kanały wentylacyjne należy zamocować do łukowych belek drugorzędnych B.D.3 (wym. 10x36cm) – prostopadłych do dźwigarów. W obliczeniach projektantów konstrukcji dachowej z drewna klejonego przyjęto 20 kg/m² dachu dla instalacji podwieszonych do konstrukcji – stąd maksymalny ciężar kanału to ok. 50-60 kg/mb . Mocowanie przy użyciu wkrętów do drewna, lub śrub – łączniki należy odsunąć dolnej krawędzi belki.

Karta zmian wynika z okoliczności technicznych, których nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem realizacji obiektu, gdyż wytyczne mocowania elementów instalacyjnych do elementów dachowych wynikają z przyjętego projektu wykonawczo-montażowego konstrukcji dachowych z drewna klejonego.

Z poważaniem


mgr inż. arch. Jolanta Kulewicz
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej
nr ewid. MPOIA/029/2004