

ARCHITEKTONICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE BUDOWNICTWA

PRACOWNIA : 31-072 KRAKÓW, UL. WIEŁOPOLE 18b IIIp

TELEFON 012 422-55-70

Inwestor :

**POWIAT PRZASNYSKI
ul. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 5
06-300 PRZASNYSZ**

Obiekt:

**KRYTA PŁYWALNIA Z ZAPLECZEM
BASEN REKREACYJNY Z ZAPLECZEM SOCJALNO – SZATNIOWYM
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
W RAMACH MAZOWIECKIEGO CENTRUM SPORTÓW ZIMOWYCH –
KOMPLEKS CHORZELE
NA TERENIE DZIAŁEK NR EWID. 1080/3 i 1080/4
W CHORZELACH PRZY UL. SZKOLNEJ**

Stadium:

NADZÓR AUTORSKI

Data: 03.09.2012

WENTYLACJA MECHANICZNA



Funkcja

Nazwisko

Podpis

Projektant :

**inż. Elżbieta Pilch
upr. Nr 182/98**

inż. ELŻBIETA PILCH
Upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specj. sieci inst. i urządz. wod. i kan.
ciepłych, went. i gaz upr. decyzja nr 182/98
30-611 Kraków, ul. Bojki 8/33

DOTYCZY:

Centrale wentylacyjne z grzałkami elektrycznymi

Centrale wentylacyjne znajdujące się na dachu budynku należy wyposażyć w grzałki elektryczne przeciw zamrożeniowe.

Centralę C1 należy doposażyć na obiekcie, natomiast centrale C2, C4, C6 należy zamówić z grzałkami.

W załączniku doboru central wentylacyjnych z opcją grzałek elektrycznych przeciw zamrożeniowych.