



Kraków, 30.11.2012 r.

**Starostwo Powiatowe w Przasnyszu  
ul. Św. Stanisława Kostki 5  
06-300 Przasnysz**

**dotyczy : budowy : Krytej Pływalni z zapleczem , basenu rekreacyjnego z zapleczem socjalno-szatniowym wraz z zagospodarowaniem terenu otaczającego kompleks w ramach Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych - Kompleks Chorzela - etap I przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzela, przy ul. Szkolnej na działkach nr ewid. 1080/3 i 1080/4.**

Wyjaśnienie dotyczące **Karty Zmian Nr 51** : Na wniosek Inwestora wprowadza się zmianę w attyce z Alucobondu – na elewacjach od strony ul. Szkolnej , w osi IX oraz w osi T. Attyka została podniesiona o 15cm w stosunku do projektu – obecnie dolny poziom wynosić będzie +2,75. Attyka została podwyższona – obecnie jej wysokość wynosić będzie 125cm, a górny poziom wynosić będzie +4,00 – wg załączonej Karty Zmian Nr 51.

Podwyższenie attyki spowodowane jest koniecznością zasłonięcia rur oraz kanałów instalacyjnych przebiegających na połaci dachowej. W trakcie realizacji inwestycji nastąpiły nieznaczne przesunięcia i korekty elementów instalacyjnych, również przebiegających po połaci dachowej. W związku z powyższym, podniesienie i podwyższenie attyki ma na celu poprawę estetyki, lepszą harmonię oraz proporcje bryły obiektu.

Zmiana ta wynika z okoliczności technicznych, których nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem realizacji obiektu.

Z poważaniem

mgr inż. arch. Jolanta Kuciewicz  
uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń  
w specjalności architektonicznej  
nr ewid. MPOIA/029/2004