



# ARCHITEKTONICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE BUDOWNICTWA

PRACOWNIA : 31-072 KRAKÓW, UL. WIEŁOPOLE 18b IIIp

TELEFON 012 422-55-70

Kraków, 25.02.2013 r.

**Starostwo Powiatowe w Przasnyszu  
ul. Św. Stanisława Kostki 5  
06-300 Przasnysz**

**dotyczy : budowy : Krytej Pływalni z zapleczem , basenu rekreacyjnego z zapleczem socjalno-szatniowym wraz z zagospodarowaniem terenu otaczającego kompleks w ramach Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych - Kompleks Chorzele - etap I przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach, przy ul. Szkolnej na działkach nr ewid. 1080/3 i 1080/4.**


W odpowiedzi na pismo Starostwa Powiatowego w Przasnyszu nr ZOK. 042.4.2.2013 z dnia 20.02.2013 r. dotyczące problemów oraz pytań poruszonych na budowie, zapisanych w protokole z narady koordynacyjnej, która odbyła się w dniu 19.02.2013 r., wyjaśniamy :

- ad. pkt. 4 protokołu : zgodnie z zaakceptowaną Kartą Zmian Nr 56 z dnia 27.12.2012 r., schody oraz wykończenie w miejscach przejść z hali basenu na aulę należy wykonać wg załączonego rysunku. Zaprojektowana ilość 2 stopni wynika z uwarunkowań w tych miejscach. Schody muszą być schowane we wnękach utworzonych w istn. ścianie auli. Nie mogą znajdować się w przestrzeni obejścia basenu, powodując niedopuszczalną przeszkodę na drogach komunikacji. Szerokość wnęki 38cm warunkuje możliwość utworzenia tylko 2 stopni. Taka ilość stopni jest dozwolona wg obowiązujących przepisów;
- ad. pkt. 5 protokołu : w odpowiedzi na uwagi Wykonawcy przesyłamy **Kartę Zmian nr 62a** jako uzupełnienie Karty Zmian 62, przedstawiające rozwiązanie wymiany ciepła między instalacją solarną a wodą basenową ;



- ad. pkt. 6 protokołu : w załączeniu stanowisko projektanta wentylacji mechanicznej, w którym anuluje nadzór autorski na zamianę kurtyn oraz dobór kurtyn zimnych, dostępnych obecnie na rynku – **Załącznik Nr 2.**

Z poważaniem

  
mgr inż. arch. Jolanta Kulewicz  
uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń  
w specjalności architektonicznej  
nr ewid. MPOIA/029/2004

Do wiadomości :

- 1 x adresat
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ZAMBET S.A. Al. Wojska Polskiego 52 A, 06-100 Pułtusk
- WDI Obsługa Inwestycji, ul. Dr A. Kuklińskiego 3 „B”, 07-410 Ostrołęka

Załączniki :

- Karta Zmian Nr 62a – Zał. Nr 1
- Wyjaśnienie projektanta wentylacji mechanicznej – Zał. Nr 2