

ARCHITEKTONICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE BUDOWNICTWA

PRACOWNIA : 31-072 KRAKÓW, UL. WIEŁOPOLE 18b IIIp

TELEFON 012 422-55-70

Inwestor :

POWIAT PRZASNYSKI
ul. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 5
06-300 PRZASNYSZ

Obiekt:

KRYTA PŁYWALNIA Z ZAPLECZEM
BASEN REKREACYJNY Z ZAPLECZEM SOCJALNO – SZATNIOWYM
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
W RAMACH MAZOWIECKIEGO CENTRUM SPORTÓW ZIMOWYCH –
KOMPLEKS CHORZELE
NA TERENIE DZIAŁEK NR EWID. 1080/3 i 1080/4
W CHORZELACH PRZY UL. SZKOLNEJ

Stadium:

Data: 20.02.2013

WENTYLACJA MECHANICZNA



Funkcja

Nazwisko

Podpis

Projektant :

inż. Elżbieta Pilch
upr. Nr 182/98

inż. ELŻBIETA PILCH
Upr. budowlane do projektowania i nadzoru nad budowlami
w specj. sieci inst. i urządzeń wod. i kal.,
ciepłych, went. i gaz. upr. decyzja nr 182/98
30-611 Kraków, ul. Bojki 8/33

DOTYCZY:

Zamiana kurtyn powietrza

Nadzór autorski z dnia 20.12.2012r na zamianę kurtyn należy anulować wraz z nadzorem elektrycznym na zasilanie tych kurtyn.

Typ kurtyn powietrznych z projektu wykonawczego nie są już obecnie produkowane.

Wyrażam zgodę na zamianę ich na obecnie dostępne w ofercie firmy SystemAir.

Lp.	Lp. wg zapytania	Nazwa produktu	Indeks	Ilość	Jedn.
1	1	AD215 A Kurtyna powietrzna Thermozone zimna, Z= 2,5 m, L=1530 mm, Q=2100/1300 m3/h	2383	1	szt.
2		ADPF1 Konsola montażowa	10728	1	szt.
3		CB30N Panel sterujący do kurtyn powietrznych	10752	1	szt.
4	2	AD220 A Kurtyna powietrzna Thermozone zimna, zasięg 2,5 m, L= 1960 mm, Q=2800/1800 m3/h	2384	1	szt.
5		ADPF1 Konsola montażowa	10728	1	szt.
6		CB30N Panel sterujący do kurtyn powietrznych	10752	1	szt.

mgr inż. arch. Jolanta Krawiec
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej
nr ewid. MPOIA/029/2004

25.02.2013