



# ARCHITEKTONICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE BUDOWNICTWA

PRACOWNIA : 31-072 KRAKOW, UL. WIELOPOLE 18b IIIp

TELEFON 012 422-55-70

Kraków, 25.09.2012 r.

**Starostwo Powiatowe w Przasnyszu**  
**ul. Św. Stanisława Kostki 5**  
**06-300 Przasnysz**

**dotyczy : budowy : Krytej Pływalni z zapleczem , basenu rekreacyjnego z zapleczem socjalno-szatniowym wraz z zagospodarowaniem terenu otaczającego kompleks w ramach Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych - Kompleks Chorzele - etap I przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach, przy ul. Szkolnej na działkach nr ewid. 1080/3 i 1080/4.**

Wyjaśnienie dotyczące **Karty Zmian Nr 45** : na wniosek Inwestora podajemy Sposób zabezpieczenia przed zamarzaniem central wentylacyjnych znajdujących się na dachu . Centrale wentylacyjne należy wyposażyć w grzałki elektryczne przeciw zamrożeniowe. W załączniku wytyczne oraz doboru central wentylacyjnych z opcją grzałek elektrycznych przeciw zamrożeniowych. Zasilanie grzałek odbywać się będzie za pomocą agregatu prądotwórczego – wg odrębnego nadzoru branży elektrycznej.

Zmiana ta wynika z okoliczności technicznych, których nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem realizacji obiektu. Wynika z doświadczeń spowodowanych warunkami klimatycznymi ostatniej zimy.

Rozwiązanie takie jest korzystne dla Użytkownika w przyszłym funkcjonowaniu obiektu a jego wprowadzenie ma na celu uniknięcie w przyszłości ewentualnych problemów z eksploatacją central wentylacyjnych w czasie trwania niskich temperatur.

Z poważaniem

  
mgr inż. arch. Jolanta Kulewicz  
uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń  
w specjalności architektonicznej  
nr ewid. MPOIA/029/2004