

ARCHITEKTONICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE BUDOWNICTWA

PRACOWNIA : 31-072 KRAKOW, UL. WIELOPOLE 18b IIIp

TELEFON 012 422-55-70

Inwestor :

**POWIAT PRZASNYSKI
ul. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 5
06-300 PRZASNYSZ**

Obiekt:

**KRYTA PŁYWALNIA Z ZAPLECZEM
BASEN REKREACYJNY Z ZAPLECZEM SOCJALNO – SZATNIOWYM
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
W RAMACH MAZOWIECKIEGO CENTRUM SPORTÓW ZIMOWYCH –
KOMPLEKS CHORZELE
NA TERENIE DZIAŁEK NR EWID. 1080/3 i 1080/4
W CHORZELACH PRZY UL. SZKOLNEJ**

Stadium:

NADZÓR AUTORSKI

Data: 10.2011

TECHNOLOGIA KOTŁOWNI GAZOWEJ



Funkcja

Nazwisko

Podpis

Projektant :

inż. Elżbieta Pilch
upr. Nr 182/98

.....

DOTYCZY:

Kolizji komina z belką stropową w dachu nad pomieszczeniem kotłowni.

Należy przesunąć komin wraz z czopuchem jak w załączonej części rysunkowej.

Do niniejszego nadzoru dołączono rysunki:

- S3-01 - Rzut pomieszczenia kotłowni
- S3-02 - Przekrój A-A

oraz zestawienie kształtek kominowych.