

Przasnysz, dnia 10.04.2013 r.

MODYFIKACJA I WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie wykonawców dotyczących wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych pn. „Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu przy ul. Gdańskiej” – znak postępowania: ZOK 2510.8.4.2013:

Pytanie 6

Proszę o podanie typu posadzki przemysłowej jej grubości, klasy betonu oraz czy podłoże nadaje się do wykonania takiej posadzki i nie będą występowały w przyszłości pęknięcia?

Odpowiedź:

Posadzka betonowa wzmocniona we wierzchniej warstwie 3 cm włóknem stalowym. Łączna grubość posadzki przemysłowej 12 cm, Beton B15. W zakresie sprawdzenia czy podłoże nadaje się do wykonania takiej posadzki - zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej obiektu w którym mają być wykonane roboty budowlane.

W zakresie naprawy posadzki betonowej w hali warsztatowej zamawiający określa następujący sposób jej wykonania: należy zerwać warstwę płytek lastriko gr. 3 cm, oraz skuć 10 cm istniejącej posadzki betonowej, punktowo w miejscach gdzie jest to konieczne naprawić posadzkę betonową poprzez uzupełnienie ubytków, następnie na przygotowaną posadzkę należy ułożyć warstwę styropianu gr. 10 cm i wykonać warstwę posadzki przemysłowej - zgodnie z rysunkiem zamiennym nr 9 i zmienionym przedmiarem.

Załącznik nr 1 zmieniony przedmiar robót .

Załącznik nr 2 przekrój A-A wykonanie docieplenia posadzki – rys. 9 zmieniony.

Do niniejszej modyfikacji zamawiający dołącza uszczegółowione rysunki wykonania konstrukcji wspornej pod docieplenie stropu:

Załącznik nr 3 rzut konstrukcji wsporczej pod docieplenie stropu rys. 1.

Załącznik nr 4 przekrój A-A rys. 2.

Załącznik nr 5 przekrój B-B rys. 3.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust 4 i 4a oraz art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje siwz w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych na termomodernizację budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu przy ul. Gdańskiej – znak postępowania ZOK 2510.8.4.2013, ogłoszenie o zamówieniu nr 120232-2013 z dnia 26.03.2013 r. zmieniając termin składania ofert z dnia 12.04 2013 r. godz. 10.00 na dzień 16 04 2013 r. godz. 10.00.

Zamawiający dokonał następujących modyfikacji siwz:

Miejsce w którym dokonano zmiany treści siwz	Zamiast	Powinno być
Dział X pkt. 14	Nie otwierać przed dniem 12.04.2013 r. godz. 10.15	Nie otwierać przed dniem 16.04.2013 r. godz. 10.15
Dział XI pkt. 2	Termin składania ofert upływa dnia 12.04.2013 r. o godz. 10.00	Termin składania ofert upływa dnia 16.04.2013 r. o godz. 10.00
Dział XI pkt. 4	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2013 r. o godz. 10.15	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.04.2013 r. o godz. 10.15

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu i przekazał je do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Treść sprostowania została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej zamawiającego.

Niniejsza modyfikacja Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

STAROSTA
mgr inż. Zenon Szczepankowski