Ł4 Ł5 Ł6 Ł7 Ł8 Ł9 Ł10 Ł10'

300 300 230 600 600 440 160 40

1760

-2,70

12 cm gazobeton
10 cm polistyren ekstrudowany
izolacja przeciwwodna systemowa – masa bitumiczna
30 cm ściana żelbetowa
tynk cem.–wap.

-2,90

przepompownia zrealizowana

6 cm bloczek betonowy
8 cm polistyren ekstrudowany do styczności z gruntem
izolacja przeciwwodna systemowa – wg opisu technicznego
30 cm ściana żelbetowa–wg proj. konstr.
izolacja przeciwwodna systemowa – wg opisu technicznego

OTWÓR W ŚCIANIE ø 25cm SPÓD OTWORU NA POZ.123,23

1615 1234

Ł 1 50x40cm wg proj, konstr.

dylatacja szer. 5cm wypełnienie styropianem miękkim

0.02 POM. FILTRÓW 28,6m² pł.ceram.kwasood. kwasoodp.

DN 1600 DN 1600

wymiana wyposażenia urządzeń technologii – 2x filtry DN 1600

-2,50

STUDZIENKA Z POMPĄ 50x100cm poz. dna

POZ. -2,00

otwór w stropie 35x15cm

-2,40

0.01 KORYTARZ 3,8m² pł.ceram.

kanalizacja prowadzona pod stropem

Ds1* EI30 Ds2 EI30

otwór w stropie ø15cm

-2,40

OTWÓR ø 20cm SPÓD OTWORU NA POZ.-0,70 PRZEJŚCIE SZCZELNE

OTWÓR 100x60cm spód otworu na poz.-0,90

-2,90 RZĄPIE

0.03 ZBIORNIK WYROWN. 2 6,1m³ beton utwardzony

OTWÓR 170x60cm spód otworu na poz.-0,90

-2,90 RZĄPIE

0.04 ZBIORNIK WYROWN. 1 5,0m³ beton utwardzony

OTWÓR 100x60cm spód otworu na poz.-0,90

-2,40

0.05 POM.DLA URZĄDZEŃ DOZUJĄCYCH-DOZATORNIA 3,8m² pł.ceram.kwasoodp.

0.06 MAGAZYN KWAS 1,4m² pł.ceram. kwasoodp.

0.07 MAGAZYN KOAGULANT 1,6m² pł.ceram. kwasoodp.

0.08 MAGAZYN PODCHLORYN 1,4m² pł.ceram. kwasoodp.

SS-1 IPE 200 wg proj.konstr.

SS-2 IPE 200 wg proj.konstr.

SS-2 IPE 200 wg proj.konstr.

tuleja ochronna rurociągu ø250 – rura spodu rury

tuleja ochronna rurociągu ø250 – rura spodu rury

F1A wg proj.konstr.

stup S1 ø30cm wg proj, konstr.

stup S2 25x30cm wg proj, konstr.

-2,10 -1,70 -1,20 -0,80 -2,30 -1,20

8x20 x23

Ł 2 50x40cm wg proj, konstr.

dylatacja szer. 5cm wypełnienie styropianem miękkim

6 cm bloczek betonowy
8 cm polistyren ekstrudowany do styczności z gruntem
izolacja przeciwwodna systemowa – wg opisu technicznego
25 cm ściana żelbetowa–wg proj. konstr.
izolacja przeciwwodna systemowa – wg opisu technicznego

A A B B C C

I II III

BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI - W TRAKCIE REALIZACJI

PROJEKTOWANA PRZEWIĄZKA

ISTN. BUDYNEK

LEGENDA:

- pozostawione przegrody istniejące oraz w trakcie realizacji
- projektowane przegrody
- projektowane przegrody
- wyburzenia
- zmiany w projekcie realizowanej krytej pływalni

UWAGI:

1. TRANSPORT DO POMIESZCZEŃ TECHNOLOGII BASENU TYLKO W GODZINACH NIUŻYTKOWANIA BASENU
2. NALEŻY ZASTOSOWAĆ ODPOWIEDNIE OZNACZENIE W CIĄGU KOMUNIKACJI OGÓLNEJ
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

PRZEWIĄZKA - RZUT FUNDAMENTÓW

skala 1:50

ARCHITEKTONICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE BUDOWNICTWA
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA – 31-072 KRAKÓW UL. WIELOPOLE 18b TEL. 422-55-70, 422-54-37

INWESTOR
POWIAT PRZASNYSKI
UL. ŚW. ST. KOSTKI 5
06-300 PRZASNYSZ

OBIEKT MAZOWIECKIE CENTRUM SPORTÓW ZIMOWYCH – KOMPLEKS CHODZIEŻ
PRZEWIĄZKA ŁĄCZĄCA ISTNIEJĄCY BUDYNEK HALI SPORTOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W CHODZIEŻACH Z REALIZOWANYM BUDYNKIEM KRYTEJ PŁYWALNI ORAZ LOKALIZACJA ZBIORNIKÓW GAZU, WĘZŁA GAZOWEGO I PRZYŁĄCZA GAZOWEGO NA DZIAŁCE NR EWID. 1080/9 I 1080/2 PRZY UL. SZKOLNEJ W CHODZIEŻACH

FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS
Gen.projektant	mgr inż.arch. ŁMANECKI	97 / 85	
Projektował	mgr inż. J.BIELEWICZ	MPOIA 029/2004	
Opracował	mgr inż. arch. A.KASZUBSKA		
Sprawdził	mgr inż.arch. M. ELŻKOWSKA	MPOIA 019/2003	
Branża	ARCHITEKTURA		
Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY	Skala	Nr rysunku
Nr proj.	CBU/172/2012	1:50	AW-01
Data	STYCZEŃ 2012		

TREŚĆ RYSUNKU
RZUT FUNDAMENTÓW