4cm	blacha trapezowa zewnętrzna LT 40/160 gr.0,75mm mocowana do płatwi śrubami nierdzewnymi M16 z podkładką EPDM i nakrętką, z zastosowaniem na stykach taśmy uszczelniającej
	folia wiatroizolacyjna
18cm	płatwie z drewna klejonego 8x18cm w rozstawie co 2,0m
20cm	wełna mineralna typ ROCKWOOL (lub równoważna)
40cm	belki z drewna klejonego 10x40cm w rozstawie co 3,0m
	paroizolacja z folii PE
2,5cm	szalówka licowa ze sklejki w ukł. prostopadłym do wiązara 25x140mm
85cm	konstrukcja dachu – więzary drewniane z drewna klejonego 18x85cm – w rozstawie co 6,0m

P2 płatew z drewna klejonego 8x18cm wg proj.konstrukcji

P3 płatew z drewna klejonego 8x18cm wg proj.konstrukcji

B6 belka z drewna klejonego 10x40cm wg proj.konstrukcji

D4 dźwigar z drewna klejonego 18x85cm wg proj.konstrukcji

+4,50 - +5,70

+5,70

obróbka blacharska blacha stal. ocynk. powlekana gr.0,6mm

	tynk cienkowarstwowy na siatce
16cm	styropian
30cm	porotherm
1,5cm	tynk wewn.

wieniec żelbetowy 30x30cm wg proj.konstrukcji

dylatacja szer. 5cm wypełniona styropianem miękkim

sufit podwieszony wg proj. wnętrz

+4,15

+3,75

+3,16

+3,80

+3,25

+0,30

-0,80

-1,20

-1,30

-1,70

-2,10

-2,50

-2,70

-2,90

-3,50

-4,10

słup S1 Ø30cm wg proj, konstr.

belka B3.2 30x30cm wg proj, konstr.

belka B3.4 25x30cm wg proj. konstr.

belka B3.5 25x30cm wg proj, konstr.

belka B3.1 30x30cm wg proj, konstr.

belka B3.3 25x19cm wg proj, konstr.

Alw 3 wg rys. A-19wa

aluminiowa systemowa ściana osłonowa

ALz 1 (wg rysunku zestawczego)

listwa dylatacyjna systemowa, sufitowa

listwa dylatacyjna systemowa, podłogowa

poz.1 – płyta żelbetowa gr.15cm wg proj, konstr.

poz.2 – płyta żelbetowa gr.15cm wg proj, konstr.

obróbka blacharska blacha stal. ocynk. powlekana gr.0,6mm

dylatacja szer. 5cm wypełniona styropianem miękkim

listwa dylatacyjna systemowa, sufitowa narożna

nadproże stalowe 2x HEB 140

listwa dylatacyjna systemowa, podłogowa

dylatacja szer. 5cm wypełniona styropianem miękkim

fundament istniejący

	papa dachowa wierzchniego krycia
5cm	wylewka betonowa zbrojona siatką stal.
	folia budowlana PE
15–28cm	styropian w spadku min.15cm
	folia paroizolacyjna
15cm	płyta żelbetowa– wg proj. konstrukcyjnego
1,5cm	tynk wewnętrzny

2 cm	płytki gresowe
5 cm	wylewka cementowa
	folia budowlana
4 cm	styropian
	folia budowlana
15 cm	płyta żelbetowa–wg proj.konstr.
	folia budowlana
15 cm	chudy beton
10 cm	podsypka piaskowa
	podłoże zagęszczone I=0,6

Ł2 50x40cm wg proj, konstr.

ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY

POM. FILTRÓW

2 cm	płytki ceramiczne
5 cm	wylewka cementowa
	folia budowlana
4 cm	izolacja akustyczna
	folia budowlana
18cm	płyta żelbetowa–wg proj.konstr.

Ł4 Ł5 Ł6 Ł7 Ł8 Ł9 Ł10 Ł10'

300 300 230 600 600 440 160

1800

BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI - W TRAKCIE REALIZACJI

PROJEKTOWANA PRZEWIĄZKA

ISTN. BUDYNEK HALI SPORTOWEJ

6 cm	cegła pełna
10 cm	polistyren ekstrudowany
	izolacja przeciwwodna systemowa – wg opisu technicznego
30 cm	płyta żelbetowa – wg proj. konstrukcji
	wyłożenie i uszczelnienie – folia ALKORPLAN

	wyłożenie i uszczelnienie – folia ALKORPLAN
40 cm	płyta żelbetowa–wg proj. konstrukcji
	izolacja przeciwwodna systemowa – wg opisu technicznego
10 cm	chudy beton
10 cm	podsypka piaskowa
	podłoże zagęszczone I=0,6

40 cm	płyta żelbetowa–wg proj. konstrukcji zatarta na gładko
	izolacja przeciwwodna systemowa – wg opisu technicznego
10 cm	chudy beton
10 cm	podsypka piaskowa
	podłoże zagęszczone I=0,6

6 cm	cegła pełna
10 cm	polistyren ekstrudowany
	izolacja przeciwwodna systemowa – wg opisu technicznego
30 cm	płyta żelbetowa–wg proj. konstr.
	tynk cem.–wap.

LEGENDA:

- pozostawione przegrody istniejące oraz w trakcie realizacji
- projektowane przegrody
- projektowane przegrody
- wyburzenia
- zmiany w projekcie realizowanej krytej pływalni

UWAGI:

1. TRANSPORT DO POMIESZCZEŃ TECHNOLOGII BASENU TYLKO W GODZINACH NIUŻYTKOWANIA BASENU
2. NALEŻY ZASTOSOWAĆ ODPOWIEDNIE OZNACZENIE W CIĄGU KOMUNIKACJI OGÓLNEJ
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

PRZEKRÓJ A-A

skala 1:50

ARCHITEKTONICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE BUDOWNICTWA
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA – 31-072 KRAKÓW UL. WIELOPOLE 18b TEL. 422-55-70, 422-54-37

INWESTOR	FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS
POWIAT PRZASNYSKI UL. ŚW. ST. KOSTKI 5 06–300 PRZASNYSZ	Gen.projektant	mgr inż.arch. S.JANICKI	97 / 65	
	Projektował	mgr inż.arch. J.GUŁEWICZ	MP0IA 029/2004	
OBIEKT WIZOWNICZY CENTRUM SPORTOWE ZAMKOWE – KOMPLEKS CHODZIEŻ	Opracował	mgr inż.arch. A.KASZUBSKA		
PRZEBUDOWA I ADAPTACJA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W CHODZIEŻY Z REALIZOWANĄ KRYTĄ PŁYWALNIĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W REALIZOWANYM ZAKRESIE OBIEKT PŁYWALNI NA DZIAŁCE NR EWID. 1080/3 I 1080/4 PRZY UL. SZKOLNEJ W CHODZIEŻY	Sprawdził	mgr inż.arch. W. ŚLEBODA	MP0IA 019/2003	
	Branża	ARCHITEKTURA		
TREŚĆ RYSUNKU	Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY	Skala	Nr rysunku
PRZEKRÓJ A-A	Nr proj.	CBU/172/2012	1:50	AW-04
	Data	STYCZEŃ 2012		