



UWAGA:
Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić rzędne na skrzyżowaniach z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem oraz rzędne włączenia do istniejącej kanalizacji.
Na całej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy zastosować rury PVC-U SN8 ze ścianką ilitą
Kanal tłoczny należy wykonać z rur PE-HD PN10 SDR17

NADZORCA INWESTYCJI Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej PSG Chorzele			
ZAMAWIAJĄCY Powiat Przasnyski ul. Św. St. Kosci 5 08-300 Przasnysz			
WYKONAWCA Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. ul. Wolności 10 08-300 Przasnysz			
PROJEKTANT SANITARZ Tomasz Lis		OPINIONOWAŁ Wzrostkowski Ludwikowski	
SPRZĘDZĄCY SANITARZ Henryk Tamowski		WZROSTKOWSKI LUDWIKOWSKI	
ACJONARIUSZ SANITARZ Agnieszka Lis		WZROSTKOWSKI LUDWIKOWSKI	
PROJEKT SANITARZ Krzysztof Mamczarek			
PRACA Projekt Wykonawczy			
BRANŻA Sanitarna			
TYTUŁ RYSUNKU Profil podłużny kanalizacji sanitarnej			
DATA RYSUNKU 01-03-2015		SKALA 1:100:1000	
IMIE I NAZWISKO ANNA KURKO		IMIE I NAZWISKO ANNA KURKO	
IMIE I NAZWISKO ANNA KURKO		IMIE I NAZWISKO ANNA KURKO	

