
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L17
SB17
123,90
123,40
SB18
123,19
122,94
122,71
SDkm
124,00
123,75
123,25
kanalizacja dodatnia
kanalizacja zwykła
PCV 200
I = 0,5%
kanalizacja dodatnia
kanalizacja pod budynkiem
Przepompownia ścieków
Qmax=0,7 l/s
Hpompowania=6,0 m
Nmax=0,4 kW
kanalizacja dodatnia
kanalizacja pod budynkiem
kanalizacja dodatnia
Strzechna z papieru
kanalizacja wpust
Rzyg. ZHK
RS1
RS2
B
A
WP1
124,08
123,58
PCV 160
I = 0,5%
WP2
124,00
123,50
122,48
Przepompownia
ścieków
Rzyg. ZHK
Rzyg. ZHK
Rzyg. ZHK