

POWIAT PRZASNYSKI

ul. Św. St. Kostki 5

06-300 Przasnysz

NIP 761-15-27-332

SIIZP.032.MG.18.1.2014

Przasnysz, dnia 25.11.2014

MZB Andler, Tomczak Sp. J.

Ul. Maślana 8/10

87-800 Włocławek

Dotyczy: wydania warunków technicznych do budowy sieci elektrycznej zasilającej pompownie sanitarne oraz deszczowe na projektowanym odcinku PSG w Sierakowie

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 01.10.2014r., w sprawie określenia warunków do projektowania zasilania pompowni sanitarnych oraz deszczowych na terenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej, podajemy poniżej następujące wytyczne:

1. Zasilanie projektowanych pompowni wykonać z najbliższych stacji transformatorowych zlokalizowanych w obrębie strefy.
2. Od stacji transformatorowej wybudować przyłącze kablowe, izolowane, typu YAKXS do złącza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego przy stacji transformatorowej.
3. Od złącza wykonać instalację odbiorczą do wnioskowanego obiektu kablem typu YAKXS o przekroju dobranym na podstawie obliczeń technicznych.
4. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: pomiar bezpośredni energii czynnej, przy napięciu pracy 400V.
5. Jako zabezpieczenie główne (przed licznikowe) zastosować wyłącznik nadmiarowo – prądowy selektywny zainstalowany w części pomiarowej złącza kablowo pomiarowego.
6. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączenie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4kV: TN-C-S.
7. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż $\tan \varphi = 0,4$.

Opracowanie dokumentacji technicznej
i projektowo - budowlanej dotyczącej
urządzenia Przasnyskiej Strefy Gospodarczej.

**KOORDYNATOR
PROJEKTU**

mgr inż. Kazimierz Pióro

Otrzymują:

1. Adresat
2. A.a

Przasnysz, dnia 25.11.2014

MBZ Andler, Tomczak Sp.j.

Ul. Maślana 8/10

87- 800 Włocławek

Dotyczy: wydania warunków technicznych do budowy sieci elektrycznej zasilającej oświetlenie uliczne na projektowanym odcinku PSG w Sierakowie

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 01.10.2014r., w sprawie określenia warunków do projektowania budowy oświetlenia ulicznego na terenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej, podajemy poniżej następujące wytyczne:

1. Zasilanie projektowanego oświetlenia wykonać z istniejących szaf oświetleniowych znajdujących się przy stacjach transformatorowych zlokalizowanych w obrębie strefy.
2. Jako obwody zasilające stosować kable typu YAKXS o przekroju dobranym na podstawie obliczeń technicznych, jednak nie mniejszym niż 25mm².
3. Rozwiązanie techniczne winno uwzględniać zastosowanie:
 - ulicznych słupów stalowych ocynkowanych,
 - opraw ulicznych z sodowymi źródłami światła,
 - przewidzieć możliwość ograniczenia poboru mocy w godzinach pełno-nocnych.
4. Ilość i umiejscowienie latarni winny gwarantować uzyskanie optymalnych parametrów świetlnych.
5. W miejscach skrzyżowań z infrastrukturą podziemną oraz pod ulicami i chodnikami nowo projektowane kable oświetlenia ulicznego osłonić rurami ochronnymi wyprowadzając je ok. 0,5m poza krawędzie wykopów i krawężników. Pod drogami stosować rury typu HDPE(4) 110mm.
6. Linie kablowe wykonać zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004.
7. Do łączenia kabli w słupach stosować zaciski IZK.

Opracowanie dokumentacji technicznej
i projektowo - budowlanej dotyczącej
uzbrojenia Przasnyskiej Strefy Gospodarczej.

**KOORDYNATOR
PROJEKTU**

mgr inż. Kazimierz Pióro

Otrzymują:

1. Adresat
2. A.a

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
ul. Św. Stanisława Kostki 5
06-300 Przasnysz

m.PRZASNYSZ 2014-12-02

**Odpis protokołu z narady koordynacyjnej dotyczącej sprawy
NR G.6630.290.2014
z dnia 2014-11-27**

Podstawa prawna uzgodnienia:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne art.7 d pkt.2 oraz art.28b - 28e (Dz.U. z 2010.193.1287 z późn. zm.).

Przedmiot uzgodnienia: USYT.SIECI WODNO - KANALIZACYJNEJ,
ENERGETYCZNEJ ORAZ TELEFONICZNEJ

Lokalizacja/Charakterystyka: PROJEKT USYTUOWANIA SIECI
WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ,
DESZCZOWEJ, ENERGETYCZNEJ KABLOWEJ NN ,
OSWIETLENIOWEJ ORAZ SIECI
TELEKOMUNIKACYJNEJ W DROGACH
WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE STREFY
GOSPODARCZEJ WE WSI SIERAKOWO.

Wnioskodawca: MBZ ANDLER, TOMCZAK SPÓŁKA JAWNA

Adres : 87-800 WŁOCŁAWEK
MAŚLANA 8/10

Na zlecenie: G.6630.290.2014 z dnia: 2014-11-24 znak:

Data wpływu zlecenia do Zespołu: 2014-11-25

Inwestor: POWIAT PRZASNYSKI

06-300 PRZASNYSZ
ŚW. ST. KOSTKI 5

Jednostka projektowa: LIS TOMASZ

Uwagi i zalecenia:

Od urządzeń energetycznych zachować normatywne odległości, W miejscach zbliżeń i skrzyżowań prace ziemne wykonywać ręcznie.

Od projektowanych urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych zachować normatywne odległości,

Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie.

Z up. STAROSTY

Barbara Wasążnik
Barbara Wasążnik

Przewodniczący narady koordynacyjnej

.....
Przewodniczący





