



- 1 kurek odcinający dn 80 mm
 2 elektromagnetyczny zawór odcinający gaz dn 80 mm MSV 300
 3 szafk wewnętrzna o wym 70 x 70x 25cm (dł. x wys. x głęb.)

ARCHITEKTONICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO **USŁUGOWO - HANDLOWE BUDOWNICTWA** AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA – 31-072 KRAKÓW UL. WIEŁOPOLE 18b TEL. 422-55-70, 422-54-37

INWESTOR POWIAT PRZASNYSKI UL. ŚW. ST. KOSTKI 5 06–300 PRZASNYSZ	FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS		
	Gen.projektant	mgr inż.arch. L.MANECKI	97 / 65			
	Projektował	mgr inż. M.PILCH	MAP/0433/P00S/09			
OBIEKT KRYTA PŁYWALNIA Z ZAPLECZEM, BASEN REKREACYJNY Z ZAPLECZEM SOCJALNO–SZATNIOWYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH MAZOWIECKIEGO CENTRUM SPORTÓW ZIMOWYCH –KOMPLEKS CHORZELE NA DZIAŁCE NR EWID. 1080/3 I 1080/4 PRZY UL. SZKOLNEJ W CHORZELACH	Opracował	mgr inż. A.GROCHAL				
	Sprawdził	inż. E.PILCH	182 / 98			
	Branża	SANITARNA				
	TREŚĆ RYSUNKU SCHEMAT WĘZŁA ODCINAJĄCEGO					Skala 1:100
Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY					
Nr proj.	CRV/99/10					
	Data	WRZESIEŃ 2010				