

LEGENDA:


— projektowany gaz

 rura ochronna stalowa  
d<sub>kg</sub> = 139,7 x 4,0


UWAGI:

- PŁONY GAZOWE PROWADZIĆ W BRUZDACH OSŁONIĘTYCH NIEUSZCZELNIOWYMI EKRANAMI LUB WYPEŁNIONYCH ŁATWO USUWALNĄ MASĄ TYNKARSKĄ
- POZIOME RURY GAZOWE MONTOWAĆ CO NAJMNIEJ 0,1 m POWYŻEJ INNYCH PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH

Przejście przewodem gazowym przez strop i ścianę



D<sub>w</sub> > D<sub>zr</sub> + 40mm



- OZNACZENIA:
1. STROP
  2. STALOWA RURA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ GAZU
  3. STALOWA RURA OSŁONOWA
  4. USZCZELNIENIE ELASTYCZNE

D<sub>w</sub> > D<sub>zr</sub> + 20mm

ARCHITEKTONICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDELOWE, BUDOWNICTWA AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA – 31-072 KRAKÓW UL. WIELOPOLE 18b TEL. 422-55-70, 422-54-37				INWESTOR			
POWIAT PRZASNYSKI UL. ŚW. ST. KOSTKI 5 06-500 PRZASNYSZ				FUNKCJA			
OBJEKT				Gen.projektant		Podpis	
BASEN REKREACYJNY Z ZAPLECZEM, SOCJALNO-STANOWYM WRAZ Z ZAOPRODOKOWANIEM TERENU W RAMACH MAZOWIECKIEGO CENTRUM SPORTÓW ZIMOWYCH – KOMPLEKS CHORZELE NA DZIAŁCE NR EWID. 1080/3 I 1080/4 PRZY UL. SZKOLNEJ W CHORZELE				Projekci		Podpis	
TREŚĆ RYSUNKU				Opracował		Podpis	
ROZWINIĘCIE AKSONOMETRYCZNE INSTALACJA GAZU				Sprawdził		Podpis	
Instalacja gazowa				mł. E. PILCH		182 / 98	
Instalacja gazowa				Branża		SANITARNA	
Instalacja gazowa				Stadium		PROJEKT WYKONAWCZY	
Instalacja gazowa				Nr. proj.		CRV/99/10	
Instalacja gazowa				Data		WRZESIEŃ 2010	
Instalacja gazowa				Skala		1:100	
Instalacja gazowa				Nr rysunku		S4-04	

