

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3202W Olszewiec – Czernice Borowe w km 0+000 – 5+317,28 wraz z mostem na rzece Węgiecie w m. Węgra”**

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r (Dz. U. z 2013, poz.907 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3202W Olszewiec – Czernice Borowe w km 0+000 – 5+317,28 wraz z mostem na rzece Węgiecie w m. Węgra”

Pytanie 1: *„Czy zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi oraz WT-1 i WT-2 2010 zamawiający dopuszcza stosowanie do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych na poszczególne warstwy nawierzchni (podbudowa zasadnicza, warstwa wiążąca, warstwa wyrównawczo-wzmacniająca o raz warstwa ścierna nawierzchni) kruszyw ze skał pochodzenia osadowego (wapieni)?*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych kruszyw ze skał pochodzenia osadowego (wapieni).

Z poważaniem

WICESTAROSTA

mgr Tomasz Osowski