

Wpłynęło dnia: 20 10 2014

Chorzele, dnia 17.10.2014 r.

L.dz. 251/10/2014

**„MBZ Andler, Tomczak” sp. j**  
**ul. Maślana 8/10**  
**87-800 Włocławek**

W związku z pismem z dnia 08.10.2014 r. (data wpływu 09.10.2014 r.) w sprawie odprowadzania wód deszczowych z terenu Przasnyskiej Strefy Gospodarczej- Podstrefa Chorzele 1, Spółka Wodna Zaręby przedstawia wnioski o zachowanie następujących wymagań:

- przebudowa odcinków rowów Nr-3 i Nr-7 powinna zachować ich prawidłowe funkcjonowanie oraz zapewnić odbiór wody z odcinków poza strefą,
- wprowadzenie wód do rowu Nr-3 w km 1+150 może nastąpić po wcześniejszym ich oczyszczeniu zgodnie z zaprojektowanymi rozwiązaniami,
- natężenie zrzutu nie może przekraczać wartości właściwej dla odpływu wód ze zlewni naturalnej i w związku z tym powinno odbywać się ono w sposób kontrolowany poprzez zastosowanie regulatora przepływu uniemożliwiającego przekroczenie dopuszczalnych wielkości,
- nadmiar wód wynikający z przeobrażenia zlewni planowaną inwestycją winien być retencjonowany,
- należy wykonać umocnienia dna i skarp rowu w miejscu zrzutu w sposób zgodny z zaprojektowanymi rozwiązaniami,
- ustalić obowiązek i rozmiar partycypacji inwestora w kosztach utrzymania rowów Nr-3 i Nr-7 będących urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych.

Rowy Nr-3 i Nr-7 były projektowane dla celów rolniczych i musi zostać zachowane ich dotychczasowe funkcjonowanie po wprowadzeniu dodatkowych wód powstałych w wyniku przekształcenia zlewni. Jednocześnie informujemy, że nie posiadamy danych określających parametry ww. rowów.

Spółka wodna w Zarębach  
Nip: 761-155-37-37  
Regon: 143331594

Z poważaniem  
*Brzostek Sabina*  
Przewodniczący Spółki  
w Zarębach  
Sabina Brzostek

Otrzymują:

1. adresat
2. aa.