

Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg

ul. Gdańska 4

06-300 Przasnysz

e-mail : pzd@interia.pl, tel./fax 29-752-27-28

godziny urzędowania : 7 :00 – 15 :00

Przasnysz, dnia 01 września 2017 roku

Sygnatura pisma: SIIZP 252.76.1. 2017

Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień publicznych, Numer ogłoszenia w 559105-N-2017 z dnia 2017-08-17 r.

Nazwa zamówienia: „**Odnowa nawierzchni dróg powiatowych**”

Zmiana treści**Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Na podstawie art. 12a ust 1 i art. 12a ust 2 w związku z art. 38 ust 1 pkt 3) i 4) Zamawiający dokonuje wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwane SIWZ), dokonując jednocześnie zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 559105-N-2017 z dnia 2017-08-17 r i wydłużenia terminu składania ofert do dnia 11.09.2017 do godziny 12:00.

Pytanie: *„Czy na przedmiotowym zadaniu należy wykonać pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysem 4/6,3 czy pojedyncze powierzchniowe utrwalenie z podwójnym rozłożeniem kruszywa? Jeśli ma być to pow.u z podwójnym rozłożeniem kruszywa, to prosimy o podanie frakcji grysu do jednej i drugiej warstwy.”*

Odpowiedź: Zamawiający błędnie określił planowane do realizacji roboty jako pojedyncze powierzchniowe utrwalenie z podwójnym rozłożeniem kruszywa. Na przedmiotowym zadaniu należy wykonać pojedyncze powierzchniowe utrwalenie z pojedynczym rozłożeniem kruszywa. Należy zastosować kruszywo o następującej frakcji:

Dla dróg klasy G – kruszywo łamane bazaltowe o frakcji 5-8 mm

Dla dróg klasy Z i L – kruszywo łamane kamienne o frakcji 4-6,3 mm

W związku z wyjaśnieniami, Zamawiający dokonuje się zmiany treści Części I SIWZ – IDW (pkt 4.1 pkt 1) oraz Części III SIWZ – OPZ (pkt 1 ppkt 1):

„Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wykonywane w ramach remontu dróg powiatowych polegające na odnowieniu nawierzchni dróg powiatowych poprzez:

1. Powierzchniowe utrwalenie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową i kruszywem naturalnymi oraz wykonanie malowania cienkowarstwowego na drogach klasy G.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

W załączeniu: Część I SIWZ – IDW po zmianie i Część III SIWZ – OPZ po zmianie

Z poważaniem
DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
mgr inż. Kazimierz Pióro