4cm	blacha trapezowa zewnętrzna LT 40/160 gr.0,75mm mocowana do płatwi śrubami nierdzewnymi M16 z podkładką EPDM i nakrętką, z zastosowaniem na stykach taśmy uszczelniającej
	folia wiatroizolacyjna
18cm	płatwie z drewna klejonego 8x18cm w rozstawie co 2,0m
20cm	wełna mineralna typ ROCKWOOL (lub równoważna)
40cm	belki z drewna klejonego 10x40cm w rozstawie co 3,0m
	paroizolacja z folii PE
2,5cm	szalówka licowa ze sklejki w ukł. rprostopadłym do więzara 25x140mm
	sufit podwieszony – wg proj. wnętrz
90cm	konstrukcja dachu – więzary drewniane z drewna klejonego 20x90cm – w rozstawie co 6,0m

4cm	blacha trapezowa zewnętrzna LT 40/160 gr.0,75mm mocowana do płatwi śrubami nierdzewnymi M16 z podkładką EPDM i nakrętką, z zastosowaniem na stykach taśmy uszczelniającej
	folia wiatroizolacyjna
18cm	płatwie z drewna klejonego 8x18cm w rozstawie co 2,0m
20cm	wełna mineralna typ ROCKWOOL (lub równoważna)
40cm	belki z drewna klejonego 10x40cm w rozstawie co 3,0m
	paroizolacja z folii PE
2,5cm	szalówka licowa ze sklejki w ukł. prostopadłym do więzara 25x140mm
85cm	konstrukcja dachu – więzary drewniane z drewna klejonego 18x85cm – w rozstawie co 6,0m

D5 dźwigar z drewna klejonego 18x85cm wg proj.konstrukcji

P1 płatew z drewna klejonego 8x18cm wg proj.konstrukcji

P2 płatew z drewna klejonego 8x18cm wg proj.konstrukcji

P3 płatew z drewna klejonego 8x18cm wg proj.konstrukcji

B2 belka z drewna klejonego 10x40cm wg proj.konstrukcji

B3 belka z drewna klejonego 10x40cm wg proj.konstrukcji

B4 belka z drewna klejonego 10x40cm wg proj.konstrukcji

B5 belka z drewna klejonego 10x40cm wg proj.konstrukcji

B6 belka z drewna klejonego 10x40cm wg proj.konstrukcji

D4 dźwigar z drewna klejonego 18x85cm wg proj.konstrukcji

+14.15 - +5.70

+14.50 - +5.70

sufit podwieszony wg proj. wnętrz

+14.15

+13.75

więzary drewniane 20x90cm wg proj.konstrukcji

belki drewniane 10x40cm wg proj.konstrukcji

okładzina ścian i stupów wg projektu wnętrz

wieniec żelbetowy 30x30cm wg proj.konstrukcji

Alz 8 wg rys. A–18wa

stupy żelbetowe 40x40cm wg proj.konstrukcji

schody i balustrada stopnie stalowe typowe

HALA BASENOWA

balustrada **BLw1** wg rys. A–21wa

uchwyt **P2** wg rys. A–21wa

Alw 3 wg rys. A–19wa

S9 30x30cm wg proj.konstr.

S1a 60x30cm wg proj.konstr.

S3 60x30cm wg proj.konstr.

kanał żelbetowy wentylacji mechan. wg proj.konstrukcji

1/2 IPE240 wg proj.konstr.

3x10x62.5

±0.00=124.00

+10.30

+10.30

-1.05

-0.90

-2.10

-2.70

-4.10

-3.60

-3.50

-0.10

Ł4 80x80cm wg proj.konstr.

F3 150x250cm wg proj.konstr.

75 250 175

ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY

POM. FILTRÓW

schody i balustrada typowe f–my Wellana

aluminiowa systemowa ściana osłonowa **Alz 1** wg rys. A–18wa

cokół–kamień naturalny piaskowiec

DETAL "B"

murłata 12x22cm

+15.70

+13.30

obróbka blacharska blacha stal. ocynk. powlekana gr.0,6mm

tynk cienkowarstwowy na siatce 16cm styropian 30cm porotherm 1,5cm tynk wewn.

2 cm płytki ceramiczne
5 cm wylewka cementowa
folia budowlana
4 cm izolacja akustyczna
folia budowlana
18cm płyta żelbetowa–wg proj.konstr.
8cm izolacja akustyczna–wełna mineralna

6 cm cegła pełna
10 cm polistyren ekstrudowany
izolacja przeciwwodna systemowa – wg opisu technicznego
30 cm płyta żelbetowa – wg proj. konstrukcji
wyłożenie i uszczelnienie – folia ALKORPLAN

6 cm cegła pełna
10 cm polistyren ekstrudowany
izolacja przeciwwodna systemowa – wg opisu technicznego
30 cm płyta żelbetowa–wg proj. konstr.
tynk cem.–wap.

2 cm płytki ceramiczne przeciwpoślizgowe – wg proj. wnętrz
5 cm wylewka betonowa
1 x folia budowlana
3 cm styropian twardy(EPS100–38)
1 x folia budowlana
10 cm płyta betonowa
folia budowlana 0,3mm
10 cm chudy beton
10 cm podsypka piaskowa
podłoże zagęszczone I=0,6

wyłożenie i uszczelnienie – folia ALKORPLAN
50 cm płyta żelbetowa–wg proj. konstrukcji
izolacja przeciwwodna systemowa – wg opisu technicznego
10 cm chudy beton
10 cm podsypka piaskowa
podłoże zagęszczone I=0,6

2 cm płytki ceramiczne–wg proj. wnętrz
5 cm wylewka cementowa mikrozbrojona
1 x folia budowlana
3 cm styropian twardy(EPS100–38)
1 x folia budowlana
50 cm płyta żelbetowa–wg proj. konstrukcji
izolacja przeciwwodna systemowa – wg opisu technicznego
10 cm chudy beton
10 cm podsypka piaskowa
podłoże zagęszczone I=0,6

300 365 300 300 300 300 300 300 300 230

K L Ł Ł1 Ł2 Ł3 Ł4 Ł5 Ł6 Ł7

PRZEKRÓJ G-G
skala 1:50

ARCHITEKTONICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO–HANDLOWE BUDOWNICTWA
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA – 31–072 KRAKÓW, UL. WELOPOLE 18a, TEL. 422–55–70, 422–54–37

INWESTOR: POWIAT PRZASNYSKI, UL. ŚW. ST. KOSTKI 5, 06–300 PRZASNYSZ

OBIEKT: KRYTA PŁYWALNIA Z ZAPLECZEM SOCJALNO–SZATNIOWYM WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO–SZATNIOWYM PRZY BOISKU O NAWIERZCHNI TRENINGOWEJ W RAMACH MAZOWIECKIEGO CENTRUM SPORTÓW ZIMOWYCH –KOMPLEKS NARTOSTRADY NA DZIAŁCE NR EWID. 1080/3 I 1080/4 PRZY UL. SOKOŁÓW W CHORZELACH

FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS
Gen.projektant	mgr inż. arch. M. KUCIA	KT / 65	
Projektował	mgr inż. arch. J.KULEWICZ	MPOIA 029/2004	
Opracował	mgr inż. arch. A.BOGDANOWICZ		
	mgr inż. arch. A.KUCIA		
Sprawdził	mgr inż. arch. M. KUCIA	MPOIA 019/2003	
Branża	ARCHITEKTURA		
Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY	Skala	Nr rysunku
	CKU/297/10	1:50	Ab-12w
	WRZESIEŃ 2010		

TREŚĆ RYSUNKU: PRZEKRÓJ G-G